

Suwałki, 02 października 2015 r.

Gmina Krasnopol

**ul. Wojska Polskiego 4
16 - 503 Krasnopol**

dot.: zapytania do SIWZ w przedmiocie „Rozbudowa budynku opieki dziennej przy ul. 1 Maja 13 w Krasnopolu wraz z wyposażeniem”, znak sprawy: KP.271.3.2105

Niniejszym wyjaśniam, co następuje:

- ad 1)** Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zawartymi we wcześniejszych odpowiedziach.
- ad 2)** Szafka hydrantowa naścienna z hydrantem wewnętrznym DN 25 z węzłem półsztywnym o długości 20 m; gaśnice przystosowane do gaszenia pożarów grupy ABCD, ciężar gaśnicy (gaśnic) dobrany zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego pkt. 4.7 *warunki ochrony przeciwpożarowej – wymagania instalacyjne.*
- ad 3)** Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne panujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych, wszelkie ewentualne zmiany terminu wykonania zamówienia mogą zostać wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji pod warunkiem faktycznego wystąpienia przyczyn bądź zjawisk mających bezpośredni wpływ na technologię wykonywania robót i termin realizacji inwestycji, niezależnych od Wykonawcy.
- ad 4)** Zamawiający określi rodzaj stolarki okiennej – drewniana czy z PCV.
Zamawiający określi rodzaj ślusarki wewnętrznej – aluminiowa czy stalowa.
Zamawiający nie posiada projektu „oddymiania i napowietrzania strefy p.poż” - zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmował wykonanie projektu budowlanego w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt oddymiania nie jest wymagany na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i stanowi odrębne opracowanie branżowe.
Zamawiający określi, w którym etapie realizacji budynek zostanie wyposażony w schodołaz.
Zamawiający nie posiada „projektu aranżacji wnętrz” - zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmował wykonanie projektu budowlanego w zakresie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, projekt aranżacji wnętrz nie jest wymagany na etapie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i stanowi odrębne opracowanie branżowe.